

## 高座クリーンセンター じん芥処理施設 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]

令和元年度

### 1. 処分した一般廃棄物の数量

	対象炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理量(トン)	1号炉	3,254.75	3,659.83	3,568.35	3,726.65	3,674.01	3,522.04	3,568.68	3,392.94	1,188.75	3,598.19	3,148.28	3,448.29	39,750.76
	2号炉	3,298.44	3,679.65	3,580.65	3,725.46	3,662.23	3,501.74	3,544.82	3,451.16	1,020.45	3,612.19	3,134.18	3,223.91	39,434.88
	合計	6,553.19	7,339.48	7,149.00	7,452.11	7,336.24	7,023.78	7,113.50	6,844.10	2,209.20	7,210.38	6,282.46	6,672.20	79,185.64

※焼却数量には、家庭系可燃ごみ、事業系ごみのほか、粗大・不燃ごみの破碎処理後の可燃残渣及び水処理施設から排出されたし渣並びに最終処分場から排出された脱水汚泥を含みます。【全休炉点検実施12/2～19日】

### 2. 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

対象炉	項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度(°C)	燃焼室出口	981	977	977	961	972	968	952	959	1012	1023	1011	1017	850以上
	集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	194	196	197	196	196	195	195	195	92	197	196	197	200以下
	一酸化炭素濃度(ppm)	煙突中間部	5	5	5	5	5	6	5	6	7	6	7	9	100以下
2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度(°C)	燃焼室出口	985	980	982	965	974	969	952	958	1010	1007	996	998	850以上
	集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	192	195	196	196	196	195	194	194	82	197	195	193	200以下
	一酸化炭素濃度(ppm)	煙突中間部	6	5	5	4	4	5	5	5	6	5	6	7	100以下

※数値は日平均値の月平均値です。なお、全休炉点検(12/2～19日)にともない、12月分は集じん器入口温度が低値となっています。

### 3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

対象炉	定常的に行っているばいじんの除去	その他定期点検等に際し、ばいじんの除去を行った箇所及び年月日			
1号炉	ボイラー設備の除じんは、ボイラー・スートブロワにより稼働時に毎日実施	ボイラー内部清掃		バグフィルター内部清掃	
		12/2～12		12/9～10	
2号炉	バグフィルターの除じんは、電気型蒸気噴射式により稼働時に毎日実施	ボイラー内部清掃		バグフィルター内部清掃	
		12/2～12		12/9～10	

※ばいじんの除去を行った場合に記載します。

### 4. 排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度及びダイオキシン類測定結果

※平成31年度測定分析結果のページにて公表しています。