

高座清掃施設組合最終処分場 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]

平成28年度

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

平成12年3月埋立処分を終了し閉鎖したため現在は埋立を終了しています。

2. 施設の点検

点検項目	点検日	異常の有無		特記事項
		有	無	
立札等表示	平成 28年 5月 20日		○	
外周フェンス	平成 28年 5月 20日		○	
覆土の状況	平成 28年 5月 20日		○	
側溝の土砂等の堆積	平成 28年 5月 20日		○	
浸出水処理設備	平成 29年 2月 15日		○	

※異常が発見された場合の是正処置(実施した場合に記入)

実施日	措置内容	備考
平成28年11月28日	・pH記録計印字不良による記録計交換 ・ワンループコントローラ電源停止によるコントローラ交換	

3. 水質検査結果

※平成28年度測定分析結果のページにて公表しています。

4. 水質の悪化が認められた場合の是正処置

※是正処置(実施した場合に記入)

実施日	措置内容	備考
年 月 日		