

入札の質疑に対する回答（平成29年6月23日公告分）

契約番号	2 2	
契約件名	平成29年度 し尿処理施設定期整備補修	
質疑受付日	質疑	回答
7月3日	特記仕様書について 1、第十五節 活性炭吸着塔 1-1) 活性炭交換について、再生目的での持ち帰りは可能でしょうか。御教示願います。	再生目的での持ち帰りは可能です。
7月3日	特記仕様書について 2、第二十節 自動扉 2-1) 点検内容について、点検日は休日指定でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
7月3日	その他 3、その他 3-1) 現場確認は可能でしょうか。御教示願います。	現場確認は可能です。現場確認を行いたい日をお知らせ下さい。
7月3日	その他 3、その他 3-2) 施設は何日とめることができますか。御教示願います。	受入を停止するのは不可能なため、施設の全停止は出来ません。
7月5日	特記仕様書について ・第二節 ドラムスクリーン/スクリーン洗浄ファン 使用材料「項番2 軸受」UDP 210はUC P 210と見なしてよろしいでしょうか。 使用材料「項番3 軸受」UDP 214はUC P 214と見なしてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7月5日	特記仕様書について ・第八節 分離液ポンプ 使用材料「項番3 Oリング」P 38はP 28と見なしてよろしいでしょうか。 使用材料「項番4 PAシールキット」1個は1式と見なしてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

