

入札の質疑に対する回答（平成29年8月25日公告分）

契約番号	30	
契約件名	平成29年度高座施設組合屋内温水プール設備補修	
質疑受付日	質疑	回答
9月4日	<p>1、特記仕様書について 1-1) 第一節 濾過循環ポンプ補修 既設濾過循環ポンプ及び温水1次ポンプの製造番号を御教示願います。</p>	<p>濾過循環ポンプ 製造番号 PN734460.2 温水1次ポンプ 製造番号 TN70457-AY 以上の番号になります。</p>
9月4日	<p>1-2) 第三節 滅菌機及び凝集剤注入機薬品注入ポンプ等交換 既設薬品注入ポンプ計9台分の製造番号を御教示願います。</p>	<p>製造番号はありません。 既存ポンプは交換後廃棄。 新しいポンプの型式等は、特記仕様書4ページのとおりです。</p>
9月4日	<p>1-3) 第五節 25mプール塗装 第一項(1)の下地処理について、ケレンは何種にて行いますか。 ウォーターブラスト等の全面既存塗膜の撤去と考えてよろしいでしょうか。 第一項(5)のノンスリップ加工(105m²)について、正確な箇所等がわかる図面等は頂けますでしょうか。</p>	<p>下地処理は、3種ケレンで想定しております。 塗膜の撤去は、ご理解の通りです。 加工場所の範囲のわかるものとして、図面を提出いたします。</p>
9月4日	<p>2、現場確認は可能でしょうか。御教示願います。</p>	<p>可能です。 時間帯等によっては、立ち入りができない場所もありますので、事前にお問い合わせ願います。</p>

