

入札の質疑に対する回答（令和5年5月15日入札分）

契約番号	3	
契約件名	本郷ふれあい公園(第二工区) 土壌汚染調査業務委託	
質疑受付日	質疑	回答
5月9日	①仕様書P3業務委託の内容の中に「施設等に対する採取箇所を特定する」とありますが、仕様書の付図に示される採取箇所を過去に存在した施設等の立地状況に応じて見直すという認識で宜しいでしょうか。 その場合、過去～現在における施設等の立地状況が把握できる資料（地歴調査報告書等）はございますでしょうか。	地歴調査報告書がありますので、地歴調査報告書を基に、採取箇所の見直しを行って下さい。
5月9日	②仕様書P5の表で表層土壌の採取地点数は18地点となっておりますが、18区画76点から土壌を採取すると読み替えてよろしいでしょうか。	読み替えてよろしいです。
5月9日	③調査対象地において 過去に地歴調査や土壌調査は実施されておりますでしょうか。実施している場合、既往調査報告書は データ（図面は CAD）でご貸与いただけますでしょうか。	地歴調査は実施済みのため地歴調査報告書の貸与は可能です。 本調査予定箇所の土壌調査は初回であります。
5月9日	④業務内容に「1. 現地調査」とありますが、これは 試料採取に先立ち、現地の下見を行い、地表面の目視観察（廃棄物や焼却灰の存在、異常な色調、異臭等）を実施し、それら結果を調査計画に反映させるという認識でありますが、この認識でよろしいでしょうか。それとも地歴調査（資料等調査、現地調査、聴取調査）を実施することを意味していただけますでしょうか？	地歴調査は実施済みのため、現地の下見を行い、地表面の目視観察（廃棄物や焼却灰の存在、異常な色調、異臭等）を実施し、それら結果を調査計画に反映させるという認識でよろしいです。
5月9日	⑤作業内容として別項目になっておりますが、有害物質検体採取と土壌汚染検体採取は同時に作業する(してもよい)という認識でよろしいでしょうか。	その認識でよろしいです。

入札の質疑に対する回答（令和5年5月15日入札分）

契約番号	3	
契約件名	本郷ふれあい公園(第二工区) 土壌汚染調査業務委託	
質疑受付日	質疑	回答
5月9日	⑥調査に伴い 破損に注意すべき地下埋設配管（電気、水道等）や地下ピット等は存在しますでしょうか。存在する場合は、地下埋設物の位置、深度等がわかる図面等情報をご提供いただけますでしょうか。	調査予定箇所には地下埋設配管（電気、水道等）や地下ピット等は存在しておりません。
5月9日	⑦調査に際し、駐車場（普通車3台+4t車2台程度）、資材置場（5m×5m程度）を無償貸与いただくことは可能でしょうか。	無償貸与は可能です。駐車場所及び資材置場は協議により決定します。
5月9日	⑧トイレ、水道を無償にて貸与いただくことは可能でしょうか。	無償貸与は可能です。
5月9日	⑨試料採取予定地点の被覆状況をご教授 頂けないでしょうか。（コンクリート、アスファルト、裸地等）。コンクリート等で被覆がされている場合は、その厚さについてもご教授願います。	耕作を行っていない畑地となっております。
5月9日	⑩調査期間中、他社作業との競合がありますでしょうか。その場合の安全対策等の措置は必要でしょうか。	公園整備工事を7月頃から着手する予定です。土壌採取を6月中に終えるよう業務計画し、競合を避けるように進めてください。
5月9日	⑪近隣住民等への周知・挨拶等は本業務に含まれるでしょうか。含む場合想定している周知方法をご教授ください。	周知・挨拶等は本業務に含むものとします。周知方法としては、土壌調査のお知らせを作成し、作業着手前に近隣住宅2軒へ本組合職員と一緒に挨拶を行ってください。