

入札の質疑に対する回答（令和7年9月19日公告分）

契 約 番 号	20	
契 約 件 名	本郷ふれあい公園業務用備品購入	
質 疑 受 付 日	質 疑	回 答
10/6	① 事務室 1-1 コクヨ事務機の同等品として、生興 事務機 L C S - 1 0 7 W W を同等品としてよいでしょうか？ 1-3、1-4 トラスコ中山 ロッカーの同等品として、生興 ロッカー S L K W - 4 S、もしくは ナイキ ロッカー L K 2 2 M - A W を同等品としてよいでしょうか？ 1-5 アスベル ごみ箱の同等品として 岩崎工業 ごみ箱 L - 1 0 6 1 W H を同等品としてよいでしょうか？ 1-7 朝日木材加工 シューズラックの同等品として タック販売 スリッパラック S R 9060 T N A を同等品としてよいでしょうか？	1-1 生興 事務機 L C S - 1 0 7 W W を同等品としてよいです。 1-3、1-4 生興 ロッカー S L K W - 4 S、ナイキ ロッカー L K 2 2 M - A W はどちらも同等品としてよいです。 1-5 岩崎工業 ごみ箱 L - 1 0 6 1 W H を同等品としてよいです。 1-7 タック販売 スリッパラック S R 9060 T N A を同等品としてよいです。
10/6	② 救護室 2-2 高田ベット製作所 ベットの同等品として 生興 スチールベット S T B - 1 1 6 5 を同等品としてよいでしょうか？	2-2 ベットの全長が2000mmを超えると救護室に設置予定の冷蔵庫の設置幅が確保出来ないため、生興 スチールベット S T B - 1 1 6 5 は不可とします。
10/6	③ ロビー 3-3 コクヨ傘立ての同等品として	3-3 生興 傘たて M S U - 0 0 3、テ

	生興 傘たて MSU-003を 同等品としてよいでしょうか？ もしくは、テラモト 傘立て UB280236 を同等品としてよい でしょうか？	ラモト 傘立て UB280236 のどちらも同等品としてよいです。
10/6	④ 授乳室授乳ブース 4-2 コンビウイズ 授乳ソファの同 等品として 水上 授乳用チェア BR-FC50を同等品としてよ いでしょうか？	4-2 水上 授乳用チェア BR-FC 50を同等品としてよいです。
10/6	⑤ 休憩室 5-1 アイリスオーヤマダイニングテ ーブルセットDTS-SLの同等 品として、アイリスオーヤマ DTS -STR を同等品としてよいでし ょうか？	5-1 側面収納や引出しは不要であるこ とから、DTS-STR は不可とします。
10/6	⑥ トイレ棟 6-1、7-1 マーナサニタリボックスW07 2の同等品として 山崎産業 ト イレコーナー TE-11L-PCを同等品 としてよいでしょうか？	6-1、7-1 山崎産業 トイレコーナー TE- 11L-PCを同等品としてよいです。
10/6	⑦ 倉庫棟 9-2 シーエスラック スチールラッ クYS-M534S-W-04の 同等品として、サカエ 中量棚 WG-2554、もしくは、扶桑 金属 中量棚 WG2115J0 4T を同等品としてよいでし ょうか？ 9-3 シーエスラック スチールラッ クYS-M544S-W-04の	9-2 扶桑 金属 中量棚 WG211 5J04Tは同等品としてよいです。 しかし、サカエ 中量棚 WG-2 554はサカエの総合カタログ 2025 にて品番が確認出来ず仕様がわから ないため、不可とします。 9-3 扶桑 金属 中量棚 WG211 8J04Tは同等品としてよいです。

	同等品として、サカエ 中量棚 WG-2753、もしくは、扶桑 金属 中量棚 WG2118J04T を同等品としてよいでしょうか？	しかし、サカエ 中量棚 WG-2753はサカエの総合カタログ 2025にて品番が確認出来ず仕様がわからないため、不可とします。
10/6	⑧ 救護室2-2 ベットの品番は TB-1470でよいでしょうか？	お見込みのとおりです。
10/6	⑨ 救護室2-4 ロビー3-2 ベンチ KLB-1200-IV 背付きは該当品番がありませんでした。近い品番でKLB-1200B-BLがありますが、こちらの品番でもよいでしょうか？ もしくは、生興 背付ベンチ SL22N-Bを同等品としてよいでしょうか？	KLB-1200B-BLの品番でよいです。また、生興 背付ベンチ SL22N-Bを同等品としてよいです。
10/6	⑩ 授乳室4-1 ベンチ KLB-1200-IV 背なしは該当品番がありませんでした。近い品番でKLB-1200-BLがありますが、こちらの品番でもよいでしょうか？ もしくは、生興 背なしベンチ SL22N-Aを同等品としてよいでしょうか？	KLB-1200-BLの品番で良いです。また、生興 背なしベンチ SL22N-Aを同等品としてよいです。