

1. 主灰、飛灰の放射性物質濃度測定結果の推移

1) 主灰(燃え殻)の測定結果

(単位:Bq/kg)

試料採取日	放射性セシウム134	放射性セシウム137	合計	(参考)含水率
8月21日	不検出	15	15	0.9%
11月14日	不検出	27	27	0.1%未満
3月9日	不検出	12	12	0.1%

2) 飛灰(ばいじん)の測定結果

(単位:Bq/kg)

試料採取日	放射性セシウム134	放射性セシウム137	合計	(参考)含水率
8月21日	不検出	39	39	14.5%
11月14日	不検出	31	31	13.7%
3月9日	不検出	16	16	16.3%

※飛灰(ばいじん)とは、ごみを焼却した際の排ガス中に含まれるダストをろ過式集じん機で捕集したもので、セメント固化処理したものを試料としています。

※分析結果は水分を含んだ状態での濃度です。

※法で定める、最終処分可能な基準は8,000Bq/kg以下です。

2. 排ガスの放射性物質濃度測定結果の推移

1) 150t/日炉の測定結果

(単位:Bq/m³)

試料採取日	試料	放射性セシウム134	放射性セシウム137	合計
11月14日	ろ紙部	不検出 (検出下限値:0.4)	不検出 (検出下限値:0.4)	不検出
	ドレン部	不検出 (検出下限値:0.7)	不検出 (検出下限値:0.7)	不検出

試料採取場所:煙突中間部排ガス試料採取口

2) 200t/日炉の測定結果

(単位:Bq/m³)

試料採取日	試料	放射性セシウム134	放射性セシウム137	合計
11月14日	ろ紙部	不検出 (検出下限値:0.3)	不検出 (検出下限値:0.3)	不検出
	ドレン部	不検出 (検出下限値:0.7)	不検出 (検出下限値:0.7)	不検出

試料採取場所:煙突中間部排ガス試料採取口